План машинного помещения
Triebwerksraumgrundriss



Сечение E - E
Schnitt E-E



Кинематическая схема лифта
Seilführungsschema



Профиль ручья каната ведущего шкива
Rillenprofil



Сечение A - A
Schnitt A-A



План шахты
Schachtgrundriss

ширина двери=700
TB=700



План шахты
Schachtgrundriss

ширина двери=800
TB=800



Монтажные платформы
Montagegerüste

28



Ограничитель скорости
Geschw.-Begrenzer



Натяжное устройство ограничителя скорости
Spannvorrichtung für Geschw.-Begrenzer



Монтажный план
Baugrundriss

ширина двери=700
TB=700



Монтажный план
Baugrundriss

ширина двери=800
TB=800



Сечение C - C
Schnitt C-C



Сечение C1 - C1
Schnitt C1-C1



Вид на дверь
Türansicht



УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

B = поставляется Заказчиком
TKAW = поставляется Тиссенкруп Аufzugswerke
TAS = поставляется фирмаком Тиссенкрупп

Шахта

1. Допустимая температура помещения составляет от +5 до +40°C. Работы с потерями 3800 кДж/чкуб. (Количество тепла, отводимого на отдачей воздух каждый час.) Вентиляция и удаление воздуха необходима.
У каждого лифта имеется свой собственное питание.
Нахождение посторонних приборов и кабелей в шахте и помещении приводного механизма не допускается.

2. Главный выключатель и выключатель для освещения кабины и шахты — TAS

3. Управление — TKAW
3.1 Телесервис (телефонная связь) — B

4. Монтажная петля для отдельной нагрузки Pмакс. 15 кН — B

5. Ремонт двигателя — TKAW

7. Резиновые элементы размером 100x100x50 как изоляция — TKAW

13. Отвод воздуха из шахты через погодостойкое окно под потолочным перекрытием шахты или через самостоятельную шахту через помещения с лифтового механизма — B

14. Монтажная опора под потолочным перекрытием шахты с грузоподъемностью P макс 5 кН — B

15. Обтекаемое противовеса — TKAW

17. Элементы приемка шахты — TKAW

19. Освещение шахты — B

20. Базовая точка на каждом этаже, служащая для того, чтобы порог двери была на одной линии с верхней кромкой пола (BKT) — B

21. Выемка для индикации положения — B

23. Выемка для коробки с кнопками — B

24. Рама, окружающая стену (Облицовка шахты) — B

25. Выполнить примыкание порогова дверей к стенам шахты (Заказчик) — B

27. Лестница приемка шахты — B

28. Установить монтажные частоты согласно действующим нормам и требованиям — B

33. Скоба, двери и профильные подпорн должны быть закреплены с помощью дюбелей — TAS
Поставка дюбелей для крепления Шахтные Двери и Направляющая. — TAS

Стена шахты должна быть вертикальным.

Проемы дверей должны быть перпендикулярными и вертикальными, один над другим.

Все размеры - готовые размеры.

Черновые размеры помечены.

Все размеры в мм-ах.

Меры по гроссеплайте должны быть приняты строительными руководством

Сквозное отверстие — Глухое отверстие

НАГРУЗКИ В ВЕРХНЕМ ПЕРЕКРЫТИИ
(включая динамическую нагрузку 20%)

P1 = Нагрузка через изоляцию на пол наш. пом.

Нагрузки	При нормальной работе	Нагрузка в экстремальном случае (γf=1)
Фактор	1,0	2,3 (при v = 1,0 m / s)
P1 в kH	11	25,3
Макс. Допустимое прогибание, мм	± 5	Требований нет

Нагрузка в машинном отделении 5kN/m²

НАГРУЗКИ НА ДНО ПРИЯМКА ШАХТЫ

P7 = 15 кН Удар по каждой направляющей при срабатывании ловителей
P8 = 97 кН Удар через каждый нижний буфер
P9 = 46 кН Удар через каждый Шахтный ей буфер

Нагрузки от P7 до P9 никогда не возникают одновременно

НАГРУЗКИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ





PLANUNGSHINWEISE (PH)

B = Leistung bauseits
TKAW = Leistung Thyssenkupp Aufzugswerke
TAS = Leistung ThyssenKrupp Niederlassung

SCHACHT

1. Zulässige Raumtemperatur +5°C bis +40°C. Verlustarbeit = 3800kJ / (m3 .h) Freie abtuftkühlende Wärmemenge).
Be- und Entlüftung erforderlich.

Jeder Aufzug erhält eine getrennte Einspeisung — B

Fremdgeräte und Leitungen im Schacht- und Triebwerksraum sind unzulässig. — B

2. Hauptschalter und Schalter für Fahrkorb- und Schachtbeleuchtung — TAS

3. Steuerung — TKAW
3.1 Telefonanschluß für Telekservice — B

4. Montagestelle für Pmax 15 kN Einzellast — B

5. Triebwerksraumen — TKAW

7. Gummielemente 100 x 100 x 50 als Isolation — TKAW

13. Schachtentlüftung durch eine wetterfeste Öffnung unter der Schachtdecke oder durch einen anderfalls Schacht durch den Triebwerksraum — B

14. Lastöse unter Schachtdecke über Mitte Tür für P max. 5 kN Einzellast — B

15. Gegengewichtsverkleidung — TKAW

17. Grubenelemente (bauseits unterstützen) — TKAW

19. Schachtbeleuchtung — B

20. Materials an der Schachtmenwand jeder Türunterseurung, damit die Schwellen bündig mit OFF sind — B

21. Aussparung für Anzeigeelemente — B

23. Aussparung für Knopflusten — B

24. Mauerumfassungszarge / Schachtverkleidung — B

25. Schließen der Türspalte, Anschlüsse der Türschwellen und Mauerumfassungszargen — B

27. Schachtspitzenleiter — B

28. Montageprofile gem. GHL Sicherheitsvorschriften — B

33. Bügeltuel Türen mit Dübel befestigt — TAS

Lieferung der Dübel für Türen und Schienenbefestigung — TAS

Schachtwände müssen senkrecht sein.

Türunterbröche müssen rechtwinklig und senkrecht übereinander sein

Alle Masse sind Fertigmasse.
Rohmasse sind bezeichnet.
Alle Masse in mm.

Bitzschutzmaßnahmen sind als baseitige Leistung ausführen.

Durchgangsloch — Sackloch

LASTEN IM TRIEBWERKSRAUM
(einschl. 20% dyn. Last)

P1 = Belastung (in kN) über Gummielemente auf die Schachtdecke

Lastfall	Normalbetrieb	Außergewöhnliche Belastung (γf=1)
Faktor	1,0	2,3 (bei v=1,0 m/s)
P1 in kN	11	25,3
Max. zulässige Durchbiegung in mm	± 5	Keine Forderung

Verbindlichkeit im Triebwerksraum 5kN/m²

LASTEN AUF DEN SCHACHTGRUBENBODEN

P7 = 15 kN Stoss je Führungsschiene beim Auslösen der Fangvorrichtung
P8 = 97 kN Stoss durch jeden gedämpften Puffer
P9 = 46 kN Stoss durch jeden gedämpften GG-Puffer

Lasten P7-P9 treten nie gleichzeitig auf

KRÄFTE AUF DIE FÜHRUNGSSCHIENEN





D
C
B
A

Projekt: ..... NO 51 Russland
Лифт L..
Auftrag L..

Typ: NO51E00

ThyssenKrupp Aufzugswerke
Ein Unternehmen von ThyssenKrupp Elevator

Пассажирский лифт
Грузоподъёмность 450 кг
Скорость 1,00 м/с

Maßstab / Masstab		Datum	Name	Nachtrag / Zeichnung Nr.: 00 000-001
1:20	gezeichnet	11.11.2008	TKC	
1:50	gepruft	11.11.2008	A. Weber	Kontrakt / Equipment Nr. 29 84 00 000-000