План машинного помещения
Triebwerksraumgrundriss



Сечение E - E
Schnitt E-E



Кинематическая схема лифта
Seilführungsschema



Сечение A - A
Schnitt A-A



Профиль ручья каната ведущего шкива
Rillenprofil



Ограничитель скорости
Geschw.-Begrenzer

Натяжное устройство ограничителя скорости
Spannvorrichtung für Geschw.-Begrenzer



План шахты
Schachtgrundriss



Монтажные платформы
Montagegerüste

28



Монтажный план
Baugrundriss



Сечение C1 - C1
Schnitt C1-C1



Сечение C - C
Schnitt C-C



Сечение C2 - C2
Schnitt C2-C2



Вид на дверь
Türansicht



УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

B = поставляется Заказчиком
TKAW = поставляется ТиссенКрупп Аufzugswerke
TAS = поставляется филиалом ТиссенКрупп

Шахта

1. Допустимая температура помещения составляет от +5 до +40°C. Работа с потерями 8000 ЦЖлифт. (Количество тепла, отводимого на открытый воздух каждый час.) Вентиляция и удаление воздуха необходимы.
У каждого лифта имеется свой собственное питание.
Нахождение посторонних приборов и кабелей в шахте и помещении приводного механизма не допускается. B

2. Главный выключатель и выключатель для освещения кабины и шахты TAS

3. Управление TKAW
3.1 Телеобмен (телефонная связь) B

4. Монтажная петля для отдельной нагрузки Pмакс. 15 кН B

5. Рамой двигателя TKAW

7. Резиновые элементы размером 100x100x50 как изоляция TKAW

13. Отвод воздуха из шахты через погодостойкое окно под потолочным перекрытием шахты или через самостоятельную шахту через помещение с приводного механизма B

14. Монтажная опора под потолочным перекрытием шахты в грузоподъемностью P макс 5 кН B

15. Облицовка противовеса TKAW

17. Элементы приямка шахты TKAW

19. Освещение шахты B

20. Базовая точка на каждом этаже, служащая для того, чтобы порогом двери были на одной линии с верхней кромкой пола (BKT) B

21. Выемка для индикации положения B

23. Выемка для коробки с кнопками B

24. Рама, окружающая стену/ (Облицовка шахты) B

25. Выполнить примыкание порталов дверей к стенам шахты (Заказчик) B

27. Лестница приямка шахты B

28. Установить монтажные «пастилы согласно действующим нормам и требованиям B

33. Скобы, двери и профильные подпорки должны быть закреплены с помощью дюбелей
Поставка дюбелей для крепления Шахтных Дверей и Направляющих TAS

Стены шахты должны быть вертикальными.

Проемы дверей должны быть перпендикулярными и вертикальными, один над другим.

Все размеры - готовые размеры.

Черновые размеры помечены.

Все размеры в мм-ах.

Меры по проезду/ещите должны быть приняты строительным руководством

Сквозное отверстие Глухое отверстие

НАГРУЗКИ В ВЕРХНЕМ ПЕРЕКРЫТИИ
(включая динамическую нагрузку 20%)

P1 = Нагрузка через изоляцию на пол маш. пом.

Нагрузки	При нормальной работе	Нагрузка в экстремальном случае (yf=1)
Фактор	1,0	2,3 (при v = 1,0 m / s)
P1 кН	11	25,3
Макс. Допустимое прогибание, мм	± 5	Требований нет

Нагрузка в машинном отделение 5кН/м²

НАГРУЗКИ НА ДНО ПРИЯМКА ШАХТЫ

P7 = 23 кН Удар по каждой направляющей при срабатывании ловителя
P8 = 91 кН Удар через каждый нажатый буфер
P9 = 65 кН Удар через каждый 1Ожатый ю0 буфер

Нагрузки от P7 до P9 никогда не возникают одновременно

НАГРУЗКИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ



Напряжение сети: 380 в / 50 гц
L1 L2 L3 N PE

Напряжения для освещения: 220 в / 50 гц с нейтральной проволокой
L1 N PE N1 PE

PLANUNGSHINWEISE (PH)

B = Leistung bauseits
TKAW = Leistung ThyssenKrupp Aufzugswerke
TAS = Leistung ThyssenKrupp Niederlassung

SCHACHT

1. Zulässige Raumtemperatur +5°C bis +40°C. Verfügarbeit = 8000kJ (ststl. ins Freie abzuführende Wärmemenge).
Be- und Entlüftung erforderlich.

Jeder Aufzug erhält eine getrennte Einspeisung B

Fremdgeräte und Leitungen im Schacht- und Triebwerksraum sind unzulässig.

2. Hauptschalter und Schalter für Fahrkorb- und Schachtbeleuchtung TAS

3. Steuerung TKAW
3.1 Telefonanschluß für Tellesevice B

4. Montagelöse für Pmax 15 kN Einzellast B

5. Triebwerksrahmen TKAW

7. Gummielemente 100 x 100 x 50 als isolation TKAW

13. Schachtentlüftung durch eine wetterfeste Öffnung unter der Schachtdecke oder durch einen unabhängigen Schacht durch den Triebwerksraum B

14. Lastlöse unter Schachtdecke über Mitte Tür für P max. 5 kN Einzellast: B

15. Gegengewichtsverkleidung TKAW

17. Grubenelemente (bauseits unterstopfen) TKAW

19. Schachtbeleuchtung B

20. Meterriss an der Schachtinnenseite jeder Türaussparung, damit die Schwellen bündig mit OFF sind B

21. Aussparung für Anzeigeelemente B

23. Aussparung für Knopfkasten B

24. Mauerumfassungszarge / Schachtverkleidung B

25. Schließen der Türscalle, Anschlüsse der Türschwelle und Mauerumfassungszargen B

27. Schachtgrubenleiter B

28. Montagegerüste gem. örtl. Sicherheitsvorschriften B

33. Bügel und Türen mit Dübel befestigt TAS

Lieferung der Dübel für Türen und Schienenbefestigung TAS

Schachtwände müssen senkrecht sein.

Türdurchbrüche müssen rechtwinklig und senkrecht übereinander sein

Alle Masse sind Fertigmasse.
Rohmasse sind bezeichnet.
Alle Masse in mm.

Blitzschutzmaßnahmen sind als bauseitige Leistung auszuführen.

Durchgangsloch Sackloch

LASTEN IM TRIEBWERKSRAUM
(einschl. 20% dyn. Last)

P1 = Belastung (in kN) über Gummielemente auf die Schachtecke

Lastfall	Normalbetrieb	Außergewöhnliche Belastung (yf=1)
Faktor	1,0	2,3 (bei v=1,0 m/s)
P1 in kN	11	25,3
Max. zulässige Durchbiegung in mm	± 5	Keine Forderung

Verkehrslast im Triebwerksraum 5kN/m²

LASTEN AUF DEN SCHACHTGRUBENBODEN

P7 = 23 kN Stoss je Führungsschiene beim Auslösen der Fangvorrichtung
P8 = 91 kN Stoss durch jeden gedrückten FK-Puffer
P9 = 65 kN Stoss durch jeden gedrückten GG-Puffer

Lasten P7-P9 treten nie gleichzeitig auf

KRÄFTE AUF DIE FÜHRUNGSSCHIENEN



Netzspannung: 380 V / 50 Hz
L1 L2 L3 N PE

Lichtnetz: 220 V / 50 Hz mit Mittelpunktleiter
L1 N PE N1 PE

D
C
B
A

Проект: .....
Projekt: NO 51 Russland
Лифт L.
Aufzug L.

Тип: NO51E00
Typ:

ThyssenKrupp Aufzugswerke
Ein Unternehmen von ThyssenKrupp Elevator

Пассажирский лифт
Грузоподъёмность 1000 кг
Скорость 1,00 м/с

Масштаб Masstab		Дата Datum	Фамилия Name	Чертёж: Zeichnung Nr.: 00 000-001
1:20 1:50	Чертил gezeichnet	11.11.2008	TKC	
	Проверил geprüft	11.11.2008	A. Weber	Контракт: Equipment Nr. 29 84 00 000-000